

Zestawienie pomieszczeń			
Nr	Pomieszczenie	Nr	Pomieszczenie
0.1	Komunikacja	0.16	Pokój biurowy
0.2	Komunikacja	0.17	Pokój biurowy
0.3	Klatka schodowa	0.18	komunikacja
0.4	Komunikacja	0.19	Komunikacja
0.5	Magazyn	0.20	Magazyn
0.6	Komunikacja	0.21	Magazyn
0.7	Komunikacja	0.22	Magazyn
0.8	Portiernia	0.23	Magazyn
0.9	Pokój socjalny	0.24	Magazyn
0.10	Pokój biurowy	0.25	WC
0.11	Pokój biurowy	0.26	Komunikacja
0.12	Pom. gospodarcze	0.27	Pokój biurowy
0.13	WC	0.28	Pokój biurowy
0.14	WC	0.29	Pokój biurowy
0.15	Pokój biurowy	0.30	Pokój biurowy
		0.31	Pokój biurowy

PP ⊙ Przycisk wyzwalający wyłącznik przeciwpożarowy budynku
QP Wyłącznik przeciwpożarowy budynku
RS Główna magistralna zasilająca hydrant
T1 Tablica parteru - część południowa
T2 Tablica parteru - część środkowa
T3 Tablica parteru - część północna
1 Oprawa oświetleniowa, typ 1 - szczegóły w opisie
2 Oprawa oświetleniowa, typ 2 - szczegóły w opisie
3 Oprawa oświetleniowa, typ 3 - szczegóły w opisie
4 Oprawa oświetleniowa, typ 4 - szczegóły w opisie
5 Oprawa oświetleniowa, typ 5 - szczegóły w opisie
6 Oprawa oświetleniowa, typ 6 - szczegóły w opisie
7 Oprawa oświetleniowa, typ 7 - szczegóły w opisie
12 Oprawa oświetleniowa, typ 12 - szczegóły w opisie
13 Oprawa oświetleniowa, typ 13 - szczegóły w opisie
16 Oprawa oświetleniowa, typ 16 - szczegóły w opisie
17 Oprawa oświetleniowa, typ 17 - szczegóły w opisie
Szyna plecionkowa do montażu oświetlenia
Oprawa oświetleniowa awaryjna typ 1 - szczegóły w opisie
Oprawa oświetleniowa awaryjna typ 2 - szczegóły w opisie
Oprawa oświetleniowa awaryjna typ 3 - szczegóły w opisie
Oprawa oświetleniowa awaryjna typ 4 - szczegóły w opisie
Oprawa oświetleniowa 'exsit' awaryjna typ 5 - szczegóły w opisie
Czujnik obecności z konsolą nat. oświetlenia
Wyłącznik 1-biegunowy, IP-20
Wyłącznik 1-biegunowy, IP-44
Wyłącznik świecznikowy, IP-20
Wyłącznik świecznikowy, IP-44
Wyłącznik schodowy, IP-20
Wyłącznik schodowy, IP-44
Wyłącznik krzyżowy, IP-20
Wyłącznik schodowy podwójny, IP-20
Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-20
Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-44
Wypust do urządzeń (według opisu na planie)
Gniazdo RJ-45
CA Centralka alarmowa z komunikacją sieciową
Czujka instalacji alarmowej
SZ Sygnalizator instalacji alarmowej
PT Przyłącze telekomunikacyjne

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego powinny posiadać, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka, świadectwo dopuszczenia na zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007r. Nr 143 poz. 1002, Dz.U z 2010r. nr 85 poz. 553).

Oprawy awaryjne montowane w punktach wydanych w projekcie wykonawczym z listopada 2014 oznaczono kolorem —— np. ▭ w nawiasach podano symbol oprawy wydanej w proj z listopada 2014, a bez nawiasu podano symbol oprawy projektowanej, którą należy zastosować, np +(N) lub N(NP).

STB Sp. z o.o.
ul. Bór 151 c
42-200 Częstochowa
telifax 34 366 11 66, tel.kom. 509 570 390
email: biuro@stb-stb.pl, www.stb-stb.pl
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

PROJEKTY ELEKTRYCZNE
mgr inż. Grzegorz DEBLEŃSKI
upr. bud. 1/WK/2003 z dnia 30.06.2003 r.
tel. 606 616 626

Projektował: mgr inż. Grzegorz DEBLEŃSKI, upr. bud. 1/WK/2003 z dnia 30.06.2003 r. — BLE/0003/POOE/04
Sprawdził: mgr inż. Jan KOWTUNÓWSKI, upr. bud. 1/WK/2003 z dnia 30.06.2003 r. — UAN-VIII-7543/1/04

Skala 1:50	Temat:	Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz sieci komputerowej w budynku Muzeum Regionalnego im. Stanisława Staszica w Radomsku	Branża: Elektryczna
Nr projektu: GD-01-07-2015	Adres inwestor:	ul. Narutowicza 1, 97-500 Radomsko Muzeum Regionalne im. St. Staszica w Radomsku ul. Narutowicza 1, 97-500 Radomsko	Faza: Proj. budowlany Nr rysunku: E-1 Arkusz: 1/1 Data: lipiec 2015

MUZEUM RZUT PARTERU - INST. ELEKTRYCZNE